

NHS.9020.6.56.2024.KD

OBSZAROWA OCENA JAKOŚCI WODY na terenie Miasta i Gminy Radoszyce za 2023 r.

Działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 12 ust.1 i art. 25 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2024r., poz. 416), art. 12 ust.1, 4 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2023r., poz. 537 z późniejszymi zmianami), § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294);

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Końskich

**dokonał obszarowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie
Miasta i Gminy Radoszyce za 2023 r.**

Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia obejmuje:

1. wykaz producentów wody zaopatrujących ludność
2. informacje o:
 - wielkości produkcji wody dostarczanej od poszczególnych producentów i sposobie jej uzdatniania,
 - liczbie ludności zaopatrywanej w wodę,
 - jakości wody, sposobie jej uzdatniania i dezynfekcji, jeżeli jest stosowana,
 - przekroczeniach wartości dopuszczalnych parametrów jakości wody wraz ze wskazaniem ich wpływu na zdrowie konsumentów,
 - zgłoszonych reakcjach niepożądanych związanych ze spożyciem wody na danym obszarze,
 - prowadzonych postępowaniach administracyjnych w zakresie jakości wody,
 - działaniach naprawczych prowadzonych przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne.

W 2023 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Końskich obejmował nadzorem 2 urządzenia wodociągowe zbiorowego zaopatrzenia w wodę (*Tabela 1*) – wodociągi: Radoszyce i Kłucko.

Na terenie Miasta i Gminy Radoszyce wodociągi zbiorowego zaopatrzenia w wodę zasilane są w wodę z ujęć wód podziemnych, nie prowadzi się w nich stałej dezynfekcji wody.

Tabela 1. Wykaz przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych

Komunalny Zakład Gospodarczy w Radoszycach, 26-230 Radoszyce, ul. Leśna 29						
l.p.	Nazwa wodociągu	Liczba zaopatrywanej ludności	Produkcja wody [m ³ /d]	Zaopatrywane miejscowości	Sposoby uzdatniania	Jakość wody - ocena
1	Radoszyce	7572	901,17	Filipy, Górniki, Grębosze, Grodzisko, Gruszka w tym Gruszka - Klemiesz, Jacentów, Jakimowice, Jarzęb, Jóźwików, Kaliga, Kapałów, Lewoszków, Łysów, Momocicha, Mościska Duże, Mościska Małe, Mularzów, Nadworów, Nalewajków, Pakuły, Plenna, Podlesie, Radoska (w tym Pyszna Górka), Radoszyce, Salachowy Bór, Sęp, Szóstaki, Węgrzyn, Wilczkowice, Wiosna, Wisy, Zychy, Bór Średni (przysiółek), Bór Wilczkowski Pierwszy (przysiółek), Budki Szóstakowskie (przysiółek), Jakimowice-Kolonia (kolonia), Kotrasy (przysiółek), Mały Węgrzyn (przysiółek), Posada (leśniczówka)	napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie, odwrócona osmoza, nanofiltracja, dezynfekcja stała promieniami UV, okresowa dezynfekcja podchlorynem sodu.	pozytywna
2	Kłucko	577	35,53	Kłucko, Wyrębów, Huta, Kłucko – Kolonia (kolonia)	-	pozytywna

W 2023 r. nie były prowadzone postępowania administracyjne w zakresie jakości wody do spożycia.

Z terenu Miasta i Gminy Radoszyce nie odnotowano żadnych zgłoszeń związanych z niepożądanymi reakcjami po spożyciu wody.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Końskich dokonał obszarowej oceny jakości wody na terenie Miasta i Gminy Radoszyce za 2023 r. celem poinformowania konsumentów.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Końskich
Anna Wojcisińska

Otrzymują (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru):

- Gmina Radoszyce, ul. Żeromskiego 28, 26-230 Radoszyce;
- Komunalny Zakład Gospodarczy w Radoszycach, ul. Leśna 29, 26-230 Radoszyce.

Otrzymują do wiadomości:

- Starostwo Powiatowe, ul. Staszica 2, 26-200 Końskie;
- Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Końskich, ul. Kielecka 5, 26-200 Końskie;
- a/a.